

Spett.le  
EDILTEVERE  
Via Senese Aretina, 135  
52037 SANSEPOLCRO AR  
PEC: edilteveresrl@legalmail.it

eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/NTC/NCS

ITA/PR/IN  
Infrastructure and Networks Procurement

Oggetto: Aggiornamento omologazione Microbox DG10197 rev.02 del 18/04/2014

Vista la nostra comunicazione ENEL-DIS-13/02/2015-0113107 di avvenuta omologazione della cabina in oggetto,

facciamo seguito alla vostra richiesta ricevuta brevi manu del 16/02/2016 di aggiornamento, causa aggiunta della possibilità di realizzazione vasca raccolta olio in lamiera zincata (3mm di spessore), di omologazione dalla cabina:

<b>Sigla costruttore</b>	<b>Tipo ENEL</b>	<b>Matricola</b>
<b>Micro Tiberbox DG10197 REV 2</b>	<b>DG 10197 rev.02</b>	<b>227510</b>

di cui alla nostra tabella di unificazione DG10197 rev.02 del 18/04/2014.

A seguito della documentazione inviataci (da noi vistata in data 17/02/2016):

- Pianta e prospetto vasca raccolta olio,

Vi comunichiamo che per il materiale sopra indicato, prodotto nel vostro stabilimento situato in via Senese Aretina, 135 - 52037 - Sansepolcro (AR), è stata accertata la conformità alla specifica DG 10197 rev.02 del 18.04.2014.

I documenti suddetti non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Distinti saluti



**Giuseppe Michele Salaris**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



**ediltevere**

Società soggetta a direzione e controllo della Compagnia Generale Mobiliare srl

Ediltevere srl • Via Senese Aretina, 135 • 52037 Sansepolcro (AR)  
Tel: 0575 720355 • Fax: 0575 720138 • info@ediltevere.it • www.ediltevere.it  
Cap. Soc. Euro 180.000,00 i.v. • REA 37295 • R.I. e P.I. IT00178400511



Spett.le

ENEL DISTRIBUZIONE  
Divisione Infrastrutture e Reti  
Ingegneria e Unificazione  
Via Ombrone, 2  
00198 – Roma (RM)

Alla c.a.

Ing. Silvio Di Cesare

data 16/02/2016

Oggetto : **INTEGRAZIONE ALLA Ns. OMOLOGAZIONE MICRO TIBERBOX DG 10197 REV 2 - TIPO ENEL DG 10197 REV 2 - MATRICOLA 227510**

**AGGIUNTA VASCA RACCOLTA OLIO DEL TIPO IN LAMIERA ZINCATA Sp. 3mm**

In riferimento alla nostra omologazione relativa al MICRO TIBERBOX DG 10197 REV 2, tipo Enel DG 10197 Rev. 2, matricola 227510, ed in accordo con la *Specifica Tecnica Enel DG DG10197 Rev. 02 del 18/04/2014*, si riporta in allegato il disegno relativo alla **vasca raccolta olio** con l'aggiunta della possibilità di realizzarla in lamiera zincata con spessore pari a 3mm (30/10mm).


Rimanendo in attesa di riscontro e ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Il Progettista  
e Direttore dei Lavori  
Ing. Fabrizio Innocenti




Il produttore

Ediltevere S.r.l.




VASCA RACCOLTA DLIO  
 IN ACCIAIO INOX S304  
 SPESSORE 15/10mm  
 oppure  
 IN LAMIERA ZINCATA  
 SPESSORE 30/10mm




Le misure sono in millimetri e  
 si riferiscono al lato interno

PIANTA VASCA



PROSPETTO LATO LUNGO



EDILTEVERE S.P.A.  
 VISTO PER L'INSTALLAZIONE

17 FEB 2016

 <b>editovere</b> s.r.l. Via Senese Ardito n.13 52037 SANSEPOLCRO (AR) Tel. 0572/70335 - Fax. 0572/70133 - email info@editovere.it	ARCHITETTONICI - Pianta e Prospetto Vasca Raccolta Dlio	TIPOLOGIA CABINA MICROBOX - ENEL DG 2082 Rev.02 FILE: SACDS\PARTICOLARI.dwg Revisione di questo foglio A B 29/05/14 16/02/16 data	MATERIALI: - CALCESTRUZZO C32/40 - ACCIAIO B450C - ACCIAIO RETE Ø5: B450A	Foglio: 1 segue 1 CODICE DISEGNO EDILTEVERE BEL0000000100011 Numero Targa: DG 2082 Rev.02
	misure espresse in millimetri			